

Предписание №56-03-18/КНД-75-2024

Восточный ТО Управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области
(место выдачи)

«26» марта 2024 г.
(дата выдачи)

Главного специалиста-эксперта Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Вараксиной Т.А, на основании акта расследования, проведенного в соответствии с распоряжением №56-03-18/КНД-75-2024 от 27.02.2024г.в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №16 «Ромашка» г. Гая Оренбургской области (полное наименование хозяйствующего субъекта) расположенного по адресу: г. Гай, ул. Ленина, 47А

установил следующие нарушения:

1. В нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» фактическая площадь групповой на 1 ребенка составляет 2,02 м² при норме 2,5 м². В соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 - Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 на ребенка.
2. В нарушении п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В соответствии с 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

(указываются статьи (пункты, подпункты), наименование нормативно-правовых актов и суть правонарушений)

В связи с вышеизложенным и в соответствии с ч. 2 статьи 50 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад №16 «Ромашка» г. Гая Оренбургской области

(полное наименование хозяйствующего субъекта)

1. Площадь групповой на 1 ребенка должна составлять составляет 2,5 м².
Основание: п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
Основание: п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу электронной почты vto@56.rospotrebnadzor.ru в срок не позднее **01.09.2024**. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, проводившего проверку)

(подпись)

Т.А Варакина
(фамилия, имя, отчество)

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил(а): _____

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица) « ____ » _____ 2024 г.

Отметка о направлении предписания заказным письмом: _____